

SPLOŠNA NAVODILA PRI PRIKLJUČITVI NA PLINOVODNO OMREŽJE

Za priključitev uporabnika na mestno plinovodno omrežje so potrebni naslednji postopki oziroma morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Zgrajeno mora biti sekundarno plinovodno omrežje, ki se zaključuje na vašem objektu (s požarno pipo na fasadi oz. direktno uvodnico).
- Kot bodoči odjemalec morate pred priključitvijo v celoti plačati prispevek za plinovodni priključek.
- Pridobiti morate projekt v obliki PZI za izvedbo plinske kotlovnice in notranje plinske inštalacije, ki ga izdelata projektant strojnih inštalacij s strokovnim izpitom. V njem mora biti obdelan tudi dovod zgorevalnega zraka, prezračevanje ter odvod dimnih plinov. En izvod morate dostaviti distributerju plina Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki vam bo projekt v primeru ustrezne rešitve potrdil, projekt pa zadržal v svojem arhivu. Priporočamo vam, da projekt priskrbi izvajalec notranjih inštalacij.
- Ko so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, lahko izbrani izvajalec prične z deli.
- Pridobiti je potrebno dimnikarsko soglasje od pooblaščenega dimnikarskega podjetja. V Beltincih te storitve opravlja:

ABD – DIMNIKARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o.
Trstenjakova ulica 2A
9000 MURSKA SOBOTA
Tel.: 02/53 51 310

- Po končanju del izvajalec pozove pooblaščenega predstavnika iz firme TREMOTRADE d.o.o. (kontaktna oseba Zdravko Donko GSM 041/683-605), ki:
 - prevzame vso dokumentacijo (dimnikarsko soglasje, ateste varilcev in vgrajenega materiala ter opreme, zapisnike o trdnostnem in tesnostnem preizkusu instalacije);
 - pripravi za podpis pogodbo o odjemu plina;
 - pripravi za podpis pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja;
 - pripravi za podpis »Zapisnik o sposobnosti notranje plinske napeljave«;
 - pripravi za podpis »Zapisnik o posegu na odjemnem mestu«;
 - izvede ponoven tesnostni preizkus notranje plinske instalacije;
 - montira plinomer in regulator tlaka ter spusti plin v hišno napeljavo (do posameznih trošil).

Funkcionalni zagon plinskih trošil izvede pooblaščen serviser za posamezno vrsto trošil.

V kolikor dokumentacija ni popolna, oziroma se ugotovi netesnost notranje plinske instalacije se vsak naslednji obisk pooblaščenega predstavnika zaračuna v breme stranke po veljavnem ceniku.

Vse dodatne informacije glede plinifikacije na področju občine Beltinci lahko dobite na sedežu PETROL d.d. v Ljubljani tel.: (01) 47-14-273. Projekt plinifikacije vodi Andrej Karlin.

PETROL d.d., Ljubljana