

## Specifikacija osnovne montaže

### Montaža ogrevalne toplotne črpalke z ločenim bojlerjem

#### MONTAŽA ZAJEMA:

##### 1. Montaža toplotne črpalke (freonska povezava):

- montaža zunanje enote na pred pripravljen podstavek
- montaža notranje enote
- izvedba plinskih instalacij do 5 m v dekoracijskem kanalu ali zaščitni cevi
- elektro povezave in priklop naprave na obstoječo pred pripravljeno elektro omarico do 5m
- vakuumiranje sistema in polnjenje s hladilnim medijem

##### 2. Povezava toplotne črpalke na ogrevalni sistem ter bojler:

- 1x ogrevalni krog - direktni priklop - do 3m povezave (ni mešalna enota)
- 1x bojler - direktni priklop - do 3m povezave (vključena vgradnja 3P ventila)
- 1x priklop tople in hladne vode - do 3m povezave
- 1x ekspanzijska posoda za sanitarno vodo
- 1x varnostni ventil

##### 3. Zagon toplotne črpalke:

- nastavitev parametrov delovanja
- testni zagon in kontrola delovanja
- nadgradnja programa s slovenskim menijem (pri modelih, kjer je to na voljo)