

**Parametri za določanje obračunskih količin**

Koncesija: <b>Občina Dravograd</b>		
Srednja nadmorska višina ( <b>H</b> ) v m	<b>377</b>	
Pretvorbeni faktor ( <b>z</b> ) za določitev volumskih enot v Nm <sup>3</sup>	<b>(z)</b>	
<i>Merilne naprave s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka ter meri odjem volumskih enot v Sm<sup>3</sup></i>	<b>0,9476</b>	
<i>Tlak na merilni napravi</i>	<i>23 mbar</i>	<i>100 mbar</i>
<i>Merilne naprave brez korektorja temperature, vgrajene izven objekta, T<sub>eff</sub>=279,15 K (6 °C)</i>	<b>0,95968</b>	<b>1,03404</b>
<i>Merilne naprave s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15 °C, vgrajene v ali izven objekta ter za naprave, vgrajene v objektu, T<sub>eff</sub>=288,15 K (15 °C)</i>	<b>0,92971</b>	<b>1,00175</b>