

Parametri za določanje obračunskih količin

Koncesija: Občina Mežica		
Srednja nadmorska višina (H) v m	512	
Pretvorbeni faktor (z) za določitev volumskih enot v Nm ³	(z)	
Merilne naprave s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka ter meri odjem volumskih enot v Sm ³	0,9476	
Tlak na merilni napravi	23 mbar	100 mbar
Merilne naprave brez korektorja temperature, vgrajene izven objekta, $T_{eff}=279,15$ K (6 °C)	0,94404	1,01840
Merilne naprave s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15 °C, vgrajene v ali izven objekta ter za naprave, vgrajene v objektu, $T_{eff}=288,15$ K (15 °C)	0,91455	0,98659