

Parametri za določanje obračunskih količin

Koncesija: Občina Muta		
Srednja nadmorska višina (H) v m	359	
Pretvorbeni faktor (z) za določitev volumskih enot v Nm ³	(z)	
<i>Merilne naprave s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka ter meri odjem volumskih enot v Sm³</i>	0,9476	
<i>Tlak na merilni napravi</i>	<i>23 mbar</i>	<i>100 mbar</i>
<i>Merilne naprave brez korektorja temperature, vgrajene izven objekta, T_{eff}=279,15 K (6 °C)</i>	0,96177	1,03613
<i>Merilne naprave s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15 °C, vgrajene v ali izven objekta ter za naprave, vgrajene v objektu, T_{eff}=288,15 K (15 °C)</i>	0,93173	1,00377