

SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV NA PLINOVODNO OMREŽJE

1. OSNOVNI POGOJI:

- 1.1 Zgrajeno mora biti plinovodno omrežje, ki se zaključuje s požarno pipo na objektu.
- 1.2 Povračilo za priklop na plinovodno omrežje mora biti plačano.

2. PROJEKTIRANJE IN PRIDOBITEV SOGLASIJ

- 2.1 Za izvedbo notranje plinske instalacije naročite izdelavo PZI projekt NOTRANJE NAPELJAVE ZEMELJSKEGA PLINA. V projektu naj bo obdelano:

- notranja plinska napeljava (od požarne pipe do plinskih trošil vključno s plinsko pečjo),
- meritev in regulacija plina,
- dovod zgorevalnega zraka in
- odvod dimnih plinov.

Projekt naj izdela projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov pri Inženirski Zbornici Slovenije.

- 2.2 En izvod projekta skupaj z Vlogo za izdajo soglasja dostavite distributerju plina PETROL d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana.
- 2.3 PETROL d.d. projekt pregleda. V kolikor na projekt nima pripomb izda **brezplačno** Soglasje za priključitev.
- 2.4 Od Upravne enote Kranj pridobiti Gradbeno dovoljenje za izvedbo NOTRANJE NAPELJAVE ZEMELJSKEGA PLINA – **samo za novogradnje**.

3. IZVEDBA NAPELJAVE

K izvedbi notranje plinske napeljave pristopite potem, ko ste pridobili:

- Soglasje za priključitev (PETROL d.d.) in
- Gradbeno dovoljenje (Upravna enota Kranj) – **samo za novogradnje**

Plinske napeljave smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni in za ta dela registrirani izvajalci.

4. PRVO SPUŠČANJE PLINA V NOTRANJO PLINSKO NAPELJAVO IN ZAGON PLINSKIH TROŠIL

Prvo spuščanje plina v notranjo plinsko napeljavo **brezplačno** izvede PETROL d.d. oz. pooblaščen podjetje. Brezplačno je samo eno prvo spuščanje plina v notranjo plinsko napeljavo. Stroški nadaljnjih prvih spuščanj plina v notranjo plinsko napeljavo gredo v breme uporabnika.

V prispevek za priključek ni vključen plinomer in regulator tlaka, ki sta kot del interne notranje napeljave **strošek uporabnika**. Distributer bo ta strošek zaračunal uporabniku po končani montaži

4.1 Vloga za prvo spuščanje plina v notranjo plinsko napeljavo

Vlogo za prvo spuščanje plina dostavite distributerju plina PETROL, d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Sestavni deli (priloge) vloge morajo biti:

- 4.1.1 Registracija izvajalca notranje plinske napeljave*,
- 4.1.2 Atesti varilcev*,
- 4.1.3 Zapisnik o TRDNOSTNEM preizkusu notranje plinske napeljave*,
- 4.1.4 Zapisnik o TESNOSTNEM preizkusu napeljave*,
- 4.1.5 Pozitivno strokovno mnenje o ustreznosti kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav (DIMNIKARSKO SOGLASJE)**,
- 4.1.6 Kopija Soglasja za priključitev***.

- * pridobite od izvajalca notranje plinske napeljave
- ** pridobite od pristojnega dimnikarskega podjetja (DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o., Koroška cesta 45, Kranj, tel.: 04 / 238 03 00) - V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) imajo uporabniki dimnikarskih storitev možnost, da si lahko sami izberejo dimnikarsko družbo. To lahko uporabniki storijo do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za naslednjih 12 mesecev. Če do navedenega datuma uporabnik ne bo izbral druge dimnikarske družbe, se šteje, da je izbrani izvajalec dosedanja dimnikarska družba.
- *** pridobite od PETROL d.d.

PETROL d.d. preveri priloge in v kolikor nima pripomb dogovori termin za prvo spuščanje plina v napeljavo.

4.2 Prvo spuščanje plina v notranjo plinsko napeljavo, zagon, nastavitev in funkcionalni preizkus plinskih trošil.

Prvo spuščanje plina v notranjo plinsko napeljavo izvede predstavnik PETROL d.d..

Pri prvem spuščanju plina mora **imeti uporabnik na objektu (na vpogled) projekt notranje plinske napeljave** (z vsemi eventualnimi dopolnitvami), na katerega je bilo izstavljeno Petrol-ovo soglasje.

Zagon, nastavitev in funkcionalni preizkus plinskih trošil izvede pooblaščen serviser plinskih trošil.

Postopek je sledeč:

| | OPIS AKTIVNOSTI | IZVEDE |
|----|---|----------------------|
| 1. | preveriti, če je izvedena napeljava narejena po projektu, h kateremu je bilo izdano soglasje, | PETROL d.d. |
| 2. | izvesti TESNOSTNI preizkus (v tej fazi mora biti vsa plinska napeljava vidna in dostopna – nepobarvana, nezazidana, ...) | PETROL d.d. |
| 3. | vgraditi PLINOMER in nizkotlačni (števnici) REGULATOR tlaka, | PETROL d.d. |
| 4. | spustiti plin v notranjo plinsko napeljavo, | PETROL d.d. |
| 5. | sestaviti ZAPISNIK O PRVEM SPUŠČANJU PLINA V NPN, | PETROL d.d. |
| 6. | z uporabnikom skleniti POGODBO O ODJEMU PLINA, | PETROL d.d. |
| 7. | izvesti zagon, nastavitev in funkcionalni preizkus plinskih trošil, | POOBLAŠČENI SREVISER |
| 8. | izstaviti zapisnik o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil, | POOBLAŠČENI SERVISER |
| 9. | PETROL-u d.d. dostaviti zapisnik o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil. | UPORABNIK |

OPOZORILO:

Hišnih plinskih napeljav se ne sme uporabljati vse dotlej, dokler uporabnik ne sklene POGODBE O DOBAVI IN POGODBE O DOSTOPU in ne pridobi ZAPISNIKA O FUNKCIONALNEM PREIZKUSU PLINSKIH TROŠIL.

POOBLAŠČENI SERVISER je tisti serviser, ki ima pooblastilo proizvajalca (dobavitelja) plinskih trošil.

5. ODJEM PLINA

Poraba plina se ugotavlja enkrat mesečno. Na osnovi dejanske porabe vam bo enkrat mesečno izstavljen račun.

Vse dodatne informacije glede plinifikacije v občini Občine Cerklje na Gorenjskem lahko dobite pri
PETROL d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana,
Tel: (01) 47-14-543
Faks: (01) 47-14-400
E-mail: edo.godesa@petrol.si

in

na internetnem portalu <http://www.petrol.si/>

PETROL d.d., Ljubljana